ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-032/2020 від 22.05.2020р.
07400, Київська область, м. Бровари, вул.Шевченка,12
тел./факс: (04594) 4-20-37,e.mail:brovarylabcentr@ukr.netКод ЄДРПОУ 38568724

ПРОТОКОЛ № 411

дослідження питної води

від «12» червня 2020 року

Місце відбору проби ПрАТ « Комбінат «Тепличний»

Найменування вододжерела свердловина №1

Дата і час відбору проби 10.06.2020р. (за угодою)

Санітарно- хімічні показники

I . ***Органолептичні показники***

№ з\п	*Найменування показників*	*Одиниці виміру*	*Методики визначення*
1	Запах при : 20град. С 0 60 град. С 1	бали	ГОСТ 3351-74
2	Забарвленість 26,4	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність 2,5	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак не визначався	бали	ГОСТ 3351-74
	II. Фізико-хімічні показники		
5	Водневий показник pH 7,0	одиниці pH	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне 0,78	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість 5,65	ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець 0,023	мг/дм³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь 0,019	мг/дм³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати 21,9	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок 290,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий не визначався	мг/дм³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди 39,7	мг/дм³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк 0,009	мг/дм³	ISO 8288

Ш. Санітарно - токсикологічні показники

№ з\п	*Найменування показників*		*Одиниці виміру*	*Методики визначення*
15	Алюміній	не визначався	мг/дм³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній	0,28	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити	< 0,003	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати	< 0,1	мг/дм³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій	не визначався	мг/дм³	ISO 8288
20	Молібден	не визначався	мг/дм³	ISO 8288
21	Свинець	<0,01	мг/дм³	ISO 8288
22	ДДТ	<0,005	мг/дм³	МУ 2442-80
23	ГХЦГ	<0,005	мг/дм³	МУ 2442-80
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³			

Підпис особи, яка проводила дослідження *Юрченко К.В.*
Сергієнко І.Я.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії *Курильчик Н.В.*

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» :

- забарвленість становить $26,4^0$ при нормі не більше 20^0 ;
- вміст заліза загального 0,78мг/дм³ при нормі не більше 0,2 мг/дм³

.

Висновок підготував лікар _____ Строй О.Г.

Завідувач Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень *В.С.Товстоног*

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-032/2020 від 22.05.2020р.
07400, Київська область, м. Бровари, вул.Шевченка,12
тел./факс: (04594) 4-20-37,e.mail:brovarylabcentr@ukr.netКод ЄДРПОУ 38568724

ПРОТОКОЛ № 412

дослідження питної води

від «12» червня 2020 року

Місце відбору проби ПрАТ « Комбінат «Тепличний»

Найменування вододжерела свердловина № 2

Дата і час відбору проби 10.06.2020р. (за угодою)

Санітарно- хімічні показники

I . ***Органолептичні показники***

№ з\п	*Найменування показників*		*Одиниці виміру*	*Методики визначення*
1	Запах при : 20град. С	1	бали	ГОСТ 3351-74
	60 град. С	2		
2	Забарвленість	24,6	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність	2,5	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак	не визначався	бали	ГОСТ 3351-74
II. Фізико-хімічні показники				
5	Водневий показник pH	7,05	одиниці pH	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне	0,8	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість	6,45	ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець	0,023	мг/дм³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь	0,019	мг/дм³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати	24,3	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок	320,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий	не визначався	мг/дм³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди	33,3	мг/дм³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк	0,009	мг/дм³	ISO 8288

III. Санітарно - токсикологічні показники

№ з\п	*Найменування показників*		*Одиниці виміру*	*Методики визначення*
15	Алюміній	не визначався	мг/дм³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити	0,013	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати	< 0,1	мг/дм³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій	не визначався	мг/дм³	ISO 8288
20	Молібден	не визначався	мг/дм³	ISO 8288
21	Свинець	<0,01	мг/дм³	ISO 8288
22	ДДТ	<0,005	мг/дм³	МУ 2442-80
23	ГХЦГ	<0,005	мг/дм³	МУ 2442-80
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³			

Підпис особи, яка проводила дослідження *Юрченко К.В.*
Сергієнко І.Я.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії *Курильчик Н.В.*

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» :

- забарвленість становить $24,6^0$ при нормі не більше 20^0 ;
- вміст заліза загального 0,8мг/дм³ при нормі не більше 0,2 мг/дм³

Висновок підготував лікар _____ Строй О.Г.

Завідувач Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень *В.С.Товстоног*

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-032/2020 від 22.05.2020р.
07400, Київська область, м. Бровари, вул.Шевченка,12
тел./факс: (04594) 4-20-37,e.mail:brovarylabcentr@ukr.netКод ЄДРПОУ 38568724

ПРОТОКОЛ № 413

дослідження питної води

від «12» червня 2020 року

Місце відбору проби ПрАТ « Комбінат «Тепличний»

Найменування вододжерела свердловина № 3

Дата і час відбору проби 10.06.2020р. (за угодою)

Санітарно- хімічні показники

I . ***Органолептичні показники***

№ з\п	Найменування показників		Одиниці виміру	Методики визначення
1	Запах при : 20град. С 60 град. С	2 3	бали	ГОСТ 3351-74
2	Забарвленість	26,4	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність	2,9	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак	не визначався	бали	ГОСТ 3351-74
II. Фізико-хімічні показники				
5	Водневий показник pH	7,03	одиниці pH	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне	0,75	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість	6,25	ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець	0,023	мг/дм³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь	0,021	мг/дм³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати	24,3	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок	325,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий	не визначався	мг/дм³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди	34,7	мг/дм³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк	0,009	мг/дм³	ISO 8288

Ш. Санітарно - токсикологічні показники

№ з\п	*Найменування показників*		*Одиниці виміру*	*Методики визначення*
15	Алюміній	не визначався	мг/дм³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній	0,35	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити	0,016	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати	2,8	мг/дм³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій	не визначався	мг/дм³	ISO 8288
20	Молібден	не визначався	мг/дм³	ISO 8288
21	Свинець	<0,01	мг/дм³	ISO 8288
22	ДДТ	<0,005	мг/дм³	МУ 2442-80
23	ГХЦГ	<0,005	мг/дм³	МУ 2442-80
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³			

Підпис особи, яка проводила дослідження *Юрченко К.В.*

Сергієнко І.Я.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії *Курильчик Н.В.*

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» :

- забарвленість становить $26,4^0$ при нормі не більше 20^0 ;
- вміст заліза загального 0,75мг/дм³ при нормі не більше 0,2 мг/дм³
- каламутність 2,9 НОК при нормі не більше 2,6 НОК ;

.

Висновок підготував лікар _____ Строй О.Г.

Завідувач Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень *В.С.Товстоног*

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-032/2020 від 22.05.2020р.
07400, Київська область, м. Бровари, вул.Шевченка,12
тел./факс: (04594) 4-20-37,e.mail:brovarylabcentr@ukr.netКод ЄДРПОУ 38568724

ПРОТОКОЛ № 414

дослідження питної води

від «12» червня 2020 року

Місце відбору проби ПрАТ « Комбінат «Тепличний»

Найменування вододжерела свердловина № 1942

Дата і час відбору проби 10.06.2020р. (за угодою)

Санітарно- хімічні показники

I . ***Органолептичні показники***

№ з\п	*Найменування показників*		*Одиниці виміру*	*Методики визначення*
1	Запах при : 20град. С 60 град. С	0 1	бали	ГОСТ 3351-74
2	Забарвленість	19.3	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність	1.0	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак	не визначався	бали	ГОСТ 3351-74
II. Фізико-хімічні показники				
5	Водневий показник pH	6.96	одиниці pH	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне	0,2	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість	5.7	ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець	0,015	мг/дм³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь	0,017	мг/дм³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати	20.3	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок	270.0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий	не визначався	мг/дм³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди	33.3	мг/дм³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк	0,006	мг/дм³	ISO 8288

Ш. Санітарно - токсикологічні показники

№ з\п	Найменування показників		Одиниці виміру	Методики визначення
15	Алюміній	не визначався	мг/дм³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній	0,19	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити	<0,003	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати	<0,1	мг/дм³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій	не визначався	мг/дм³	ISO 8288
20	Молібден	не визначався	мг/дм³	ISO 8288
21	Свинець	<0,01	мг/дм³	ISO 8288
22	ДДТ	<0,005	мг/дм³	МУ 2442-80
23	ГХЦГ	<0,005	мг/дм³	МУ 2442-80
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³			

Підпис особи, яка проводила дослідження *Юрченко К.В.*

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії *Сергієнко І.Я.*
Курильчик Н.В.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води , за визначеними показниками, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» :

Висновок підготував лікар _____ Строй О.Г.

Завідувач Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень *В.С.Товстоног*

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №06-032/2020 ВІД 22.05.2020р.
07400, Київська область, м.Бровари, вул.Шевченка, 12, тел./факс: (04594) 4-20-37,
e.mail: brovarylabcentr@ukr.net Код ЄДРПОУ 38568724

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма №205/0
Затверджена наказом
МОЗ України
04.01.2001р.

РЕЗУЛЬТАТ № 2531
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна
Дата відбору: 10.06.2020р.
Назва зразка: вода питна, відомчий водогін
Місце відбору зразка: свердловина №1 ПрАТ «Комбінат Тепличний»
Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»
Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37^{0}С – 24 год	КУО/100см^3	10	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22^{0}С – 72 год	КУО/100см^3	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/1дм^3	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/1дм^3	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм^3	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій із оспор цисти лям блій дизентерійних амеб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм^3	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм^3	-	-	-

Бактеріолог _____ **Т.М.Денисенко**
(підпис)

Дата видачі: 15.06.2020р.

Висновок Досліджений зразок води за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН

Висновок підготував лікар _____ **О.Г. Строй**
(підпис)

Завідувач відділу _____ **В.С.Терентюк**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №06-032/2020 ВІД 22.05.2020р.
07400, Київська область, м.Бровари, вул.Шевченка, 12, тел./факс: (04594) 4-20-37,
e.mail: brovarylabcentr@ukr.net Код ЄДРПОУ 38568724

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма №205/0
Затверджена наказом
МОЗ України
04.01.2001р.

РЕЗУЛЬТАТ № 2532
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна
Дата відбору: 10.06.2020р.
Назва зразка: вода питна, відомчий водогін
Місце відбору зразка: свердловина №2 ПрАТ «Комбінат Тепличний»
Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»
Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37^{0}C – 24 год	КУО/100см^3	5	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22^{0}C – 72 год	КУО/100см^3	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/1дм^3	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/1дм^3	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм^3	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій із оспор цисти лям блій дизентерійних амеб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм^3	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм^3	-	-	-

Бактеріолог Денис **Т.М.Денисенко**
(підпис)

Дата видачі: 15.06.2020р.

Висновок Досліджений зразок води за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН

Висновок підготував лікар **О.Г. Строй**
(підпис)

Завідувач відділу **В.С.Терентенко**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №06-032/2020 ВІД 22.05.2020р.
07400, Київська область, м.Бровари, вул.Шевченка, 12, тел./факс: (04594) 4-20-37,
e.mail: brovarylabcentr@ukr.net Код ЄДРПОУ 38568724

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма №205/0
Затверджена наказом
МОЗ України
04.01.2001р.

РЕЗУЛЬТАТ № 2533
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна
Дата відбору: 10.06.2020р.
Назва зразка: вода питна, відомчий водогін
Місце відбору зразка: свердловина №3 ПрАТ «Комбінат Тепличний»
Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»
Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37^{0}C – 24 год	КУО/100см^3	10	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22^{0}C – 72 год	КУО/100см^3	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/1дм^3	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/1дм^3	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм^3	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій із оспор цисти лям блій дизентерійних амеб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм^3	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм^3	-	-	-

Бактеріолог _____ **Т.М.Денисенко**
(підпис)

Дата видачі: 15.06.2020р.

Висновок Досліджений зразок води за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН

Висновок підготував лікар _____ О.Г. Строй
(підпис)

_____ В.С.Товстоног

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №06-032/2020 ВІД 22.05.2020р.
07400, Київська область, м.Бровари, вул.Шевченка, 12, тел./факс: (04594) 4-20-37,
e.mail: brovarylabcentr@ukr.net Код ЄДРПОУ 38568724

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма №2050
Затверджена наказом
МОЗ України
04.01.2001р.

РЕЗУЛЬТАТ № 2534
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна
Дата відбору: 10.06.2020р.
Назва зразка: вода питна, відомчий водогін
Місце відбору зразка: свердловина №1942 ПрАТ «Комбінат Тепличний»
Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»
Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37^{0}C – 24 год	КУО/100см^3	10	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22^{0}C – 72 год	КУО/100см^3	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см^3	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/1дм^3	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/1дм^3	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм^3	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій із оспор цисти лям блій дизентерійних амеб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм^3	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм^3	-	-	-

Бактеріолог _____ **Т.М.Денисенко**
(підпис)

Дата видачі: 15.06.2020р.

Висновок Досліджений зразок води за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН

Висновок підготував лікар _____ **О.Г. Строй**
(підпис)

В.С.Товстоног